K 1601-3

PCB

45 ng/m³

K 1601-1

PCB

110 ng/m³

K 1601-4

PCB

180 ng/m³

K 1601-2

PCB:170 ng/m³

K 1690-1

PCB: 120 ng/m³

K 1601-6

Mischprobe Dichtmasse zwischen Betonpfeiler

K 1690-4

PCB: 780 ng/m³

K 1690-6

Mischprobe Dichtmasse zwischen Fenster und Rahmen

K 1690-3

PCB: 470 ng/m³

K 1601-5

PCB: 410 ng/m³

K 1690-2

PCB: 440 ng/m³

K 1690-5

PCB: 800 ng/m³

- Ng/m³ - Wert beträgt weniger als 300
- Ng/m³- Wert liegt zwischen 300 und 3000
- Ng/m³ - Wert beträgt mehr als 3000

K 1601/K 1690
Bremer Umweltinstitut
Stand: 07/.2015
Zentralbereich Bauteil E